



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- 6 OTT. 2016

Data  
Allegati:

| Protocollo N° 381595 /6300090000 | Class.:

Prat.

Fasc. |

Oggetto: 2° Piano degli Interventi del Comune di Garda  
Valutazione di compatibilità idraulica su Piano degli Interventi.

<b>COMUNE DI GARDA</b>	
07 OTT. 2016	
PROT. N° 13650	CAT. IV

Al **Comune di Garda**  
**Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata**  
Lungolago Regina Adelaide, n.12  
37016 Garda (VR)  
[comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

*per conoscenza*

Alla **Direzione Difesa del Suolo**  
Calle Priuli - Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA

Alla **Direzione Urbanistica**  
Calle Priuli - Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA

Al **Consorzio di Bonifica Veronese**  
Strada della Genovesa, 31/e  
37135 VERONA  
[consorzio@pec.bonificaveronese.it](mailto:consorzio@pec.bonificaveronese.it)

Visto l'art. 12 della L.R. n. 11/2004 – "Norme per il governo del territorio";

Viste le linee guida di cui all'allegato A alla DGR n. 2948/2009 in cui si precisa: "Nell'ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità";

Vista la documentazione relativa al 2° Piano degli Interventi del Comune di Garda pervenuta con nota prot. n.12251 del 20.09.2016, unitamente alla richiesta di parere di competenza e contenente lo studio di compatibilità idraulica riguardante le manifestazioni di interesse condotto a livello di fattibilità;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 16814 del 26.09.2016, inviata anche al Comune di Garda, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che la definizione degli interventi compensativi pur discostandosi dai limiti riguardanti i volumi specifici di invaso imposti con il precedente parere n. 142560 del 15.03.2010, espresso dallo scrivente ufficio sul PAT del Comune di Garda, in ragione



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

della variazione del coefficiente di deflusso analizzato per ogni singola manifestazione di interesse, appare ad ogni buon conto coerente con tutte le altre indicazioni contenute nel citato parere e quindi idonea a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale condotta al livello di studio di fattibilità;

Considerato che l'individuazione del coefficiente di permeabilità caratterizzante le aree di intervento ha carattere essenzialmente bibliografico l'eventuale adozione di sistemi di infiltrazione facilitata dovrà essere preceduta da prove sperimentali "in situ" che provino una velocità di infiltrazione maggiore od uguale a  $10^{-3}$  m/s così come stabilito dalle DGR 3637/2002 e 2948/2009;

Tutto ciò premesso e considerato,

**si esprime parere favorevole**

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nei precedenti considerato e nel sopraccitato parere consortile

Si precisa altresì che il progetto definitivo delle misure compensative da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovrà essere valutato dal citato Consorzio di Bonifica così come specificato nel parere sul PAT.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
U.O. Genio Civile di Verona  
Dott./Ing. Marco Dorigo

Responsabile istruttoria:  
Ing. Michele Pezzetta 0458676573